

## Perhekodin paloturvallisuus

Perhehoidossa paloturvallisuudelle erityisen haasteen asettaa se, että hoidettavien toimintakyky on usein siinä määrin alentunut, että heidän kykynsä onnettomuustilanteessa ei riitä omatoimiseen pelastautumiseen. Tässä ohjeessa annetaan neuvoja siihen, kuinka perhekodin paloturvallisuutta edistetään.

Pelastuslain 379/2011 mukaan perhehoitaja vastaa asunnon paloturvallisuudesta. Laissa on yleisiä kaikkia rakennusten omistajia ja haltijoita velvoittavia vaatimuksia. Rakennuksen omistajan ja haltijan on muun muassa:

- Ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
- Varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa.
- Varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
- Huolehdittava siitä, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan tai heidät voidaan pe-lastaa muulla tavoin.

Seuraavassa esitetään toimenpiteitä, joilla perhehoitaja voi osoittaa huolehtineensa yllä mainittujen yleisten perhehoitoon liittyvien keskeisten velvoitteiden noudattamisesta.

### 1. Poistumisturvallisuus

Perhehoitajan on huolehdittava, että asukkaat pystyvät pelastautumaan asunnosta joko omatoimisesti tai autettuna. Yksi käytössä oleva tapa poistumisturvallisuuden selvittämiseksi on laatia perhekodin poistumisturvallisuusselvitys. Selvitys tulisi laatia hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Suosittelavaa olisi, että mikäli hoidettavan toimintakyky on alentunut niin yöpymistilat/makuuhuone olisi ensisijaisesti maantasokerroksessa tai poistumisreiteiltään maantasokerrosta vastaavissa tiloissa (voi tulla kyseeseen esim. rinnetaloissa).

### 2. Palon havaitseminen:

Perhekodissa jokaisen hoidettavan huone varustetaan palovaroittimella. Huoneiden lisäksi asennetaan vähintään yksi palovaroitin asunnon jokaista alkavaa 60 m<sup>2</sup> kohden kerroskohtaisesti. Palovaroittimet olisi suositeltavaa liittää kiinteistön sähköverkkoon, jolloin ne lisäksi varustetaan joko paristolla tai akulla. Kuulo- ja näkövammaisten palovaroittimet varustetaan tärinämellä, vilkkuvalolla tai muulla vastaavalla laitteella.

### 3. Palovaroittimien kunnossapito:

Palovaroittimien toiminta testataan vähintään kerran kuukaudessa ja testauksesta pidetään päiväkirjaa.

### 4. Alkusammutusvälineet:

Perhekoti varustetaan vähintään yhdellä käsisammuttimella. Lisäksi keittiö varustetaan sammutuspeitteellä, jonka suositeltava koko on 120 x 180 cm. Käsisammuttimena voidaan käyttää joko 6 kilon jauhesammutinta tai 5 litran nestesammutinta.

### 5. Turvallisuusperehdytys hoidettaville:

Hoidettaville heidän toimintakykynsä huomioon ottaen järjestetään ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa perehdytystä asunnon turvallisuusjärjestelyistä.

### 6. Toimintaohjeiden laadinta:

Perhehoitajan olisi hyvä laatia turvallisuusohjeet tulipalojen ennaltaehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet tulipalon varalle. Erityisesti vanhoissa rakennuksissa asiantuntijan on syytä tarkastaa sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuus ennen toiminnan aloittamista.

Pelastuslaitos osaltaan järjestää perhehoitajille turvallisuuskoulutusta, joka sisältää alkusammutuksen.

Lisätietoja: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos