

LIITE 2 Asian tausta ja käsittely

Poistumisturvallisuusselvityksen pelastuslain 20 §:n mukaisessa arvioinnissa 20.7.2016 (pöytäkirja 24 707) on todettu, että kohteen poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18 §:n mukaista poistumisturvallisuuden vaatimusta, jonka perusteella toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin poistumisturvallisuuden parantamiseksi. Toiminnanharjoittaja on laatimassaan poistumisturvallisuusselvityksessä myös itse tuonut esiin, että henkilökunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevassa ajassa. Toiminnanharjoittajalta on edellytetty poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmaa alun perin 30.11.2016 mennessä ja määräaika sittemmin jatkettu vaiheittain 31.8.2017 asti.

Pelastusviranomaisen on 12.9.2017 (pöytäkirja 26 562) arvioinut toiminnanharjoittajan poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmaa, jossa on esitetty toimenpiteitä mitä toiminnanharjoittaja tulee toteuttamaan sekä esitetty poistumisturvallisuuden tason todentamista poistumiskokeella. Pelastusviranomaisen on todennut arviossaan, että toiminnanharjoittajan esittämät keinot ovat tavanomaisia omatoimisen varautumisen asioita eivätkä ne ratkaise poistumisturvallisuudessa olevia puutteita, mutta poistumiskoe voidaan kuitenkin toteuttaa.

Poistumiskoe järjestettiin 24.1.2018 (pöytäkirja 27 185) pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan kesken. Sen perusteella todettiin, ettei asukkaat kykene poistumaan itsenäisesti eikä heitä ehditä pelastamaan henkilökunnan tai pelastuslaitoksen toimenpitein turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Pelastautumis- ja poistumistoimenpiteisiin koko (palo-)osaston osalta kului aikaa noin kahdeksan (8) minuuttia. Turvalliseen poistumiseen palavasta tilasta käytettävissä olevan aikana voidaan yleisesti pitää noin kolmea (3) minuuttia, myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaoppaan mukaan. Kohteesta ei ehditä pelastautumaan itsenäisesti eikä henkilökunnan avustamana turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Myöskään pelastuslaitoksen pelastustoimenpitein ei ehditä pelastamaan kaikkia henkilöitä turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Pelastusviranomaisen on antanut 18.9.2018 (pöytäkirja 28 140) pelastuslain 81 §:n mukaisena korjausmääräyksenä pelastuslain 21 §:n tarkoittaman poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyksen poistumisturvallisuuden parantamisesta automaattisen sammutuslaitteiston asentamisella 31.12.2021 mennessä toiminnanharjoittajan laatimaan poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmaan perustuen. Toimenpiteen suorittamisen määräaika on sittemmin jatkettu vaiheittain 31.12.2023 asti.

Asian valvonta päätetty 15.2.2024 (pöytäkirja 39 350) ja asiassa on siirrytty hallinnolliseen pakkokeinomenettelyyn. Kuuleminen hallinnolliseen pakkokeinomenettelyyn siirtymisestä suoritettu 1.3.2024 (pöytäkirja 39 400). Kuulemiselle varattiin aikaa 2.4.2024 asti, mutta toiminnanharjoittaja ei antanut vastinettaan asiassa.