



---

**Vastaanottaja**

KORSMALMIN HOITOKOTI KY - KORSMALMS VÅRD  
Benny Engård  
PARANTOLANTIE 71  
07800 LAPINJÄRVI

**Kohde**

Korsmalmin sairaala  
Hoitokoti  
Parantolantie 71  
07800 LAPINJÄRVI

---

**Osapuolet**

Benny Engård  
Jari Tähtinen

---

**Lausunto**

**Poistumisturvallisuusselvityksen toimittaminen**

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) mukaisesti toimittamanne poistumisturvallisuusselvityksen. Selvityksen on vahvistanut Benny Engård päiväyksellä 13.7.2016. Pelastusviranomaisen on arvioinut poistumisturvallisuutta toimitetun selvityksen perusteella pelastuslain (379/2011) 20§ mukaisesti.

**Päätös ja perustelu**

Poistumisturvallisuusselvityksessä esitettyjen tietojen ja pelastusviranomaisen arvion perusteella kohteen poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 379/2011 poistumisturvallisuudelle asettamia vaatimuksia. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina (Pelastuslaki 379/2011 18§). Toimitetun selvityksen sekä pelastusviranomaisen arvion perusteella kyseinen vaatimus ei toteudu.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan Korsmalmin hoitokodin henkilökunta ei ehdi turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa pelastamaan asukkaita kaikissa tapauksissa. Palon syttyessä käytävällä tai muissa osaston (muu kuin asuinhuone) yleisissä tiloissa, olosuhteet voivat muuttua näissä tiloissa hengenvaaralliseksi 2-3 minuutissa palon alkamisesta. Tällöin asukkaiden pelastaminen huoneista on henkilökunnan omaa turvallisuutta ajatelle lähen mahdotonta.

Poistumisturvallisuuden puutteet korostuvat erityisesti yöaikaan, kun rakennuksessa on kaksi henkilökuntaan kuuluva paikalla.

Lähin palokunta saavuttaa kiinteistön noin 10-12 minutissa

(Tarkennetut perusteet löytyvät Spek julkaisusta Poistumisturvallisuussevityksen laadintaoppaasta)

**Vaaditut toimenpiteet:**

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä kohteen palo- ja henkilöturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin (Pelastuslaki 379/2011 14, 18 ja 20§).

Toiminnanharjoittajan on esitettävä määräajan kuluessa (30.11.2016) poistumisturvallisuuden parantamisen toteuttamissuunnitelma kohteen varustamisesta automaattisella sammutuslaitteistolla tai vastaavien turvajärjestelyiden toteuttamisesta. (Pelastuslaki 379/2011 20§).



Toteuttamissuunnitelmassa toiminnanharjoittajan tulee esittää toimenpiteet aikatauluineen, joilla kohteen poistumisturvallisuutta parannetaan pelastuslain vaatimalle tasolle.

Paloturvallisuuden ylläpitämiseksi edellytetään toiminnassa lisäksi seuraavien asioiden huomioimista:

- Kohteen pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja se on perehdytettävä henkilökunnalle.
- Kohteen henkilökunnalle on järjestettävä perehdytystä turvallisuusasioihin ja henkilökunnan tulee hallita toiminta tulipalo- ja muissa onnettomuustilanteissa.
- Kohteen paloteknisten laitteiden tulee olla toimintakuntoisia ja kunnossapito-ohjelmien mukaisesti ylläpidettyjä.
- Toiminnanharjoittajan tulee kiinnittää huomiota onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja seurata turvallisuustason riittävyttä säännöllisellä omatoimisella paloturvallisuusvalvonnalla.

Määräysluontoiset toimenpiteet suoritettava **30.11.2016** mennessä.

---

Palotarkastaja  
Tähtinen Jari