



	18.09.2018	Pöytäkirjanro	28 140
Vastaanottaja	Kohde		
KORSMALMIN HOITOKOTI KY - KORSMALMS VÅRD Benny Engård Parantolantie 71 07800 LAPINJÄRVI	Korsmalmin sairaala Korsmalmin hoitokoti Parantolantie 71 07800 LAPINJÄRVI		

Osapuolet

Jari Tähtinen

Lausunto

Poistumisturvallisuuden parantamisen automaattisella sammutusjärjestelmällä. Toteuttamissuunnitelman arviointi.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 20§ mukaisen toimittamanne automaattisen sammutuslaitteiston asentamisen toteuttamissuunnitelman.
Toteuttamissuunnitelman on laatinut Benny Engård päiväyksellä 28.08.2018.

Kohteen poistumisturvallisuuteen liittyen pelastusviranomaisen on käsitellyt aikaisemmin:

- poistumisturvallisuusselvityksen arviointi, pöytäkirja 20.7.2016 / 24707
- poistumisturvallisuuden parantamisen toteuttamissuunnitelma, päätös 12.9.2017/26562
- ylimääräinen palotarkastus 24.1.2018/27185 (poistumiskoe)

Lisäksi toiminnanharjoittajalle annettua määräaika poistumisturvallisuuden parantamisen toteuttamissuunnitelman laatimiseksi on jatkettu päätöksillä 20.3.2017/25737 & 16.6.2017/26084.

Päätös ja perustelu

Toiminnanharjoittaja on esittänyt toteuttamissuunnitelmassaan, että automaattisen sammutuslaitteiston suunnittelu aloitetaan 01/2020 ja tavoitteellinen sammutuslaitteiston valmistuminen tapahtuu 12/2023.

Kohteessa pidettiin yleinen palotarkastus 14.9.2018. Yleisen palotarkastuksen yhteydessä keskusteltiin toimitetusta toteuttamissuunnitelmasta, siinä esitetystä toteuttamisaikataulusta sekä pelastusviranomaisen näkemyksestä esitetyn aikataulun nopeuttamisesta. Keskustelussa toiminnanharjoittaja esitti, että pelastuslaitos voi määrätä sammutuslaitteiston toteuttamisaikataulun.

Kohteen poistumisturvallisuuden parantaminen on ollut esillä 2016 lähtien. Toiminnan riskien ja vallitsevan poistumisturvallisuustason perusteella (poistumisturvallisuuden arviointi 20.7.2016 / 24707 poistumiskoe 24.1.2018/27185).

Pelastusviranomaisen katsoo että, automaattisen sammutuslaitteiston suunnittelu tulee aloittaa vuoden 2019 aikana ja sammutuslaitteiston tulee olla kokonaisuudessaan käytössä 31.12.2021.
(Pelastuslaki 379/2011 20§ ja 81§).

Kuuleminen

Toiminnanharjoittajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi automaattisen sammutuslaitteiston asentamisen aikataulusta.

Toiminnanharjoittajan tulee antaa selityksensä ja lausua mielipiteensä alueen pelastusviranomaiselle 20.10.2018 mennessä.



18.09.2018

Pöytäkirjanro

28 140

Palotarkastaja
Tähtinen Jari