



**Paloilmoitin
ERHE-valvonta**

Annetut määräykset perustuvat
pelastuslain N:o 379/2011 81 §:ään.

11.07.2023

Pöytäkirjanro

38 369

Vastaanottaja

Loviisan Seudun Palvelutalosaatiö Ry
Inka Itävaara
inka.tavaara@lspts.fi

Kohde

Palvelutalo Esplanad

Kuningattarenkatu 7
07900 LOVIISA

Kohteen tiedot

Osapuolet	Inka Itäväära (puhelin) Jati Tähtinen, palotarkastaja IUPela
Kategorianumero	9211.50
Ilmoitinkeskus	ESMI MINI 2000
Ilmaisimet	
Silmukoiden lukumäärä	21

ILMOITUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISEMISEKSI

Selostus tapahtuneesta erheellisestä paloilmoituksesta

- Ilmoituksen antanut laite ja ilmaisin: Laite 9211/50/ savuilmaisin paloryhmä 7 huone 26A
- Ilmoitusaika: 22.6.2023 klo: 13:06
- Ilmoituksen syy: Ruuan valmistus
- tapahtuman kuvaus: Leivänpaahdossa olleet leivät kärähtivät

Laitteiston antamat erheelliset paloilmoitukset viimeisen 12 kuukauden aikana
Kysessä oli ensimmäinen erheellinen hälytys viimeisen 12 kk:n aikana.

Saadut selvitykset

Inka Itävaara 11.7.2023 puhelimitse. Ohjeistusta ruuanlaitosta tarkennetaan

Toimenpiteet

Kiinteistön on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin erheellisten paloilmoitinhälytysten välttämiseksi

Pelastuslain 96 §:n nojalla Itä-Uudenmaan pelastuslaitos perii 1206,00 euron suuruisen maksun hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoitinimen kautta tulleista toistuvista erheellisistä hälytyksistä. Lasku lähetetään alkaen kolmannesta viimeisen 12 kuukauden aikana tulleesta erheellisestä palohälytyksestä.

Päivämäärä: 11/7 2023

Palotarkastaja
Tähtinen Jari