

27.5.2024

## Brandsäkerhet i familjehemmet

En utmaning för brandsäkerheten i familjehemmet är att vårdtagarnas handlingsförmåga ofta är så pass nedsatt att de i ett olycksfall saknar förmåga att rädda sig själva. I detta direktiv ges det råd om hur brandsäkerheten i ett familjehem främjas.

Enligt räddningslagen 379/2011 ansvarar familjevårdaren för bostadens brandsäkerhet. Lagen har allmänna krav som är förpliktande för alla ägare och innehavare av byggnader. Byggnadens ägare och innehavare ska bland annat

- Förebygga eldsvådor och uppkomsten av andra farliga situationer,
- Ha beredskap att skydda personer, egendom och miljön i farliga situationer,
- Ha beredskap att släcka eldsvådor och för andra sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra,
- Se till att personer som befinner sig i byggnaden vid en eldsvåda eller någon annan plötslig fara kan lämna byggnaden eller räddas på något annat sätt.

I det följande presenteras åtgärder med vilka familjevårdaren kan visa att ha sört för iakttagandet av de ovannämnda allmänna centrala skyldigheterna som anknyter till familjevården.

### 1. Utrymningssäkerhet

Familjevårdaren ska se till att boendena kan rädda sig från bostaden antingen själv eller assisterat. Ett sätt som används för att utreda utrymningssäkerheten är att utarbeta en utredning av utrymningssäkerheten i familjehemmet. Redogörelsen borde utarbetas i god tid innan verksamheten inleds.

Det rekommenderas att om vårdtagarens handlingsförmåga är nedsatt ska övernattningslokalerna/sovrummet i första hand ligga på marknivån eller i lokaler där utrymningsvägarna motsvarar marknivån (kan komma i fråga t.ex. i sluttningshus).

### 2. Upptäckt av brand:

I ett familjehem ska varje vårdtagares rum förses med en brandvarnare. Utöver rummen installeras det minst en brandvarnare för bostadens varje påbörjande 60 m<sup>2</sup> i varje våning. Det rekommenderas att brandvarnarna kopplas till fastighetens elnät och de förses också med batteri. Brandvarnare för hörsel- och synskadade förses med en skakningsapparat, ett blinkande ljus eller annan respektive anordning.

27.5.2024

### 3. Underhåll av brandvarnare:

Brandvarnarens funktion testas minst en gång i månaden och ett protokoll över testningen förs.

### 4. Primärsläckningsutrustning:

Familjehemmet ska förses med minst en handbrandsläckare. Dessutom ska köket förses med en släckningsfilt vars storlek rekommenderas vara 120 x 180 cm. Handbrandsläckaren kan vara en 6 kg pulversläckare eller en 5 liters vätskesläckare.

### 5. Säkerhetsintroduktion till vårdtagare:

Till vårdtagare ordnas med beaktande av deras handlingsförmåga introduktion om bostadens säkerhetsarrangemang innan verksamheten inleds och därefter minst en gång om året.

### 6. Utarbetande av handlingsanvisningar:

Det vore bra att familjevårdaren utarbetar säkerhetsanvisningar för att förebygga eldsvådor och handlingsanvisningar i fall av eldsvåda. Särskilt i gamla byggnader finns det skäl att en expert kontrollerar säkerheten av elektriska anordningar och installationer innan verksamheten inleds.

Räddningsverket ordnar för sin del säkerhetsutbildning för familjevårdare. I utbildningen ingår första släckning.

Mer information: Räddningsverket i Östra Nyland